



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

Серия **RU** № **0328807**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова». Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, улица Дорожная, дом 60 Б, этаж 6, офис 647. Основной государственный регистрационный номер: 117746881344. Телефон: +74997693214. Адрес электронной почты: info@tdomm.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова». Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, улица Дорожная, дом 60 Б, этаж 6, офис 647. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Согласно Приложению №1 на 2 листах (бланк № 0842819-0842820).

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель-каналы (короба монтажные) из электроизоляционного материала (композиция поливинилхлорида), для электромонтажных работ, торговой марки «TDM ELECTRIC», типоразмеры согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0842821), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.23.19-23-19229449-2020 «КОРОБА МОНТАЖНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ TDM ELECTRIC ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3925 90 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-266/07-2021 от 16.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 552-СС/06-2021 от 02.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк № 0842822). Условия хранения: изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре не ниже 0°С и на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Срок хранения – 1 год с даты производства. Срок годности – 1 год с момента продажи. Срок службы - не менее 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.07.2021  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 26.07.2026

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0842819**

Перечень производственных площадок изготовителя

Полное наименование производственных площадок изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «ВАРМЕКС»	630096, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, корпус 86

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Голубева Дарья Львовна  
(Ф.И.О.)





**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Лист 2

**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС** RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU** № **0842820**

Перечень филиалов завода изготовителя

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова»	623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова»	152908, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом 66

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Тренский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия **RU** № **0842821**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3925 90 200 0	<p>Кабель-каналы (короба монтажные) из электроизоляционного материала (композиция поливинилхлорида), для электромонтажных работ, торговой марки «TDM ELECTRIC», типоразмеры:</p> <p>12x12, толщина стенки 0,65 мм;                      15x10, толщина стенки 0,6 мм;                      16x16, толщина стенки 0,7 мм;                      20x10, толщина стенки 0,7 мм;                      25x16, толщина стенки 0,7 мм;                      25x25, толщина стенки 0,8 мм;                      40x16, толщина стенки 0,8 мм;                      40x25, толщина стенки 0,8 мм;                      40x40, толщина стенки 1 мм;                      60x40, толщина стенки 1,2 мм;                      60x60, толщина стенки 1,2 мм;                      80x40, толщина стенки 1,2 мм;                      80x60, толщина стенки 1,2 мм;                      100x40, толщина стенки 1,3 мм;                      100x60, толщина стенки 1,3 мм</p>	<p>ТУ 22.23.19-23-19229449-2020 «КОРОБА МОНТАЖНЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ TDM ELECTRIC ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))





## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00423/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Серия **RU** № **0842822**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	<ul style="list-style-type: none"> <li>- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;</li> <li>- изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;</li> <li>- изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;</li> <li>- изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.</li> </ul>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна  
(Ф.И.О.)